

Anvisningar för återvinning av utrustning tillverkad av Gebwell Ab som ska tas ur bruk

Gebwell värmepumpar

Värmepumpens köldmedier måste avlägsnas av en auktoriserad köldmedieinstallatör.

Vi rekommenderar regenerering av köldmedierna. I annat fall måste köldmedierna kasseras som farligt avfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Vätskorna inuti lösningen och laddningskretsen bör återvinnas på lämpligt sätt

Värmepumpsoljorna samlas in och bortskaffas som farligt avfall i enlighet med lokala föreskrifter. Den tömda värmepumpen kan återlämnas till ett mottagningsställe för el- och elektronikavfall.

Läs mer om mottagningsställen på www.elker.fi

Lämpliga återvinningsavgifter har betalats för värmepumpar och förpackningsmaterial som levererats till Finland.

Gebwell G-Energy-ackumulatorer

Lösa isoleringar från ackumulatorer måste återvinnas i enlighet med de lokala avfallsanvisningarna.

EE-komponenter, t.ex. elektriska motstånd, inlämnas på separat insamlingsställe för EE-skrot.

Andra delar återvinns enligt lokala instruktioner beroende på komponenternas material.

Gebwell G-Power fjärrvärmecentraler

EE-delar, dvs. sensororgan, regulatorer och andra elektriska komponenter, inlämnas på separat insamlingsställe för EE-skrot. Andra delar av komponenterna återvinns på lämpligt sätt, beroende på materialet.

Gebwell Pivaset brandsläckningsprodukter

Beroende på komponenternas material återvinns metalldelarna enligt de lokala metallåtervinningsanvisningarna.

Spolens mittaxel och hylsa av mässing

Andra metalldelar varmförzinkat stål eller rostfritt stål beroende på produkt.

Slang - ta bort spolen och ta bort metalldelarna (duschrör och slangkontakt) och återvinn dem med de andra metalldelarna. Slangen återvinns med blandat avfall enligt lokala anvisningar. Obs. Slangmaterial är inte en del av plaståtervinningen.

Spolens centrumplast och eventuell låsanordning av plast till dörren kan återvinnas med plastavfall