

Installationsmanual

Gebwell GebEF frånluftsfläktar



Gratulerar till ett utmärkt val!

Du har valt en miljövänlig värmepump i vilken det används naturligt köldmedium. Detta val inte bara förbättrar din fastighets energieffektivitet, utan hjälper också till att skydda miljön. Tack för att du är med och gör världen till en grönare plats!



© 2025 GEBWELL Ab
Leppävirta Finland
Alla rättigheter förbehålles

Innehåll

1	Allmänt	3
1.1	Information om produkten och förvaring av bruksanvisningen	3
1.2	Standarder och föreskrifter	3
2	Säkerhet	4
2.1	Säkerhetssymboler	4
2.2	Lättantändligt köldmedium	4
3	Leverans och hantering	5
3.1	Leveransinnehåll.....	5
3.2	Transport och förvaring.....	5
3.3	Återvinning	5
3.4	Borttagning av förpackningen	5
4	Planeringsanvisning	6
4.1	Prestandadiagram.....	7
5	Installation av frånluftsfläkt	9
5.1	Installationsmått	9
5.2	Montering av frånluftsfläkten	11
5.3	Vridning av enhetens position.....	12
6	Elanslutningar	13
6.1	Anslutning av strömförsörjningen.....	14
7	Start av frånluftsfläkten	15
7.1	Testning av frånluftsfläktens funktion	15
8	Tekniska data	16

Copyright

Copyright ©2025 Gebwell Ab. Alla rättigheter förbehålles.

Gebwell äger upphovsrätten till denna publikation. Översättning och reproducering, helt eller delvis, av denna publikation är tillåten endast med tillstånd från Gebwell Ab. Publikationens ursprungliga språk är finska.

Ansvarsfriskrivning

- Materialet i denna bruksanvisning är avsett enbart som information.
- Gebwell Ab förbehåller sig rätten att utan meddelande i förväg ändra produkter för att förbättra tillförlitlighet, funktion, projektering eller andra egenskaper. Gebwell Ab ansvarar inte för skador, förluster, kostnader eller utgifter som orsakas av denna bruksanvisning eller vid användning av produkter som behandlas i bruksanvisningen eller har samband med användning av produkterna.
- Gebwell Ab ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna bruksanvisning inklusive, utan begränsningar, underförstådda garantier om lämplighet som kommersiellt objekt eller lämplighet för ett visst användningsändamål.

1 Allmänt

1.1 Information om produkten och förvaring av bruksanvisningen



Förvara bruksanvisningen i produktens omedelbara närhet!



Före installation, justering eller underhåll av produkten, gör dig förtrogen med bruksanvisningen.

Gebwell Ab kontaktuppgifter

Gebwell Ab (2008956-7)

Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta

Tel. 020 1230 800 | info@gebwell.fi | www.gebwell.fi/sv

Kontaktuppgifter för teknisk support

<https://gebwell.fi/sv/teknisk-support-och-service/>

1.2 Standarder och föreskrifter

Vid installationsarbeten ska följande följas:

- nationella föreskrifter
- lagstadgade föreskrifter för olycksfallsförebyggande
- lagstadgade miljöskyddsföreskrifter
- branschspecifika säkerhetsföreskrifter

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetssymboler

Denna handbok innehåller meddelanden avseende risker och varningar samt uppmaningar till uppmärksamhet och försiktighet. De informerar användaren eller en representant för ett auktoriserat underhållsföretag om eventuella faktorer som är skadliga för produkten eller för personer.

En risksituation innebär en risk för personskador. All avvikande användning är förbjuden, inklusive underlåtenhet att iaktta säkerhetsanvisningarna.

Gå igenom arbetsmomentens säkerhetsanmärkningar i deras egna avsnitt!



FARA anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarlig personskada.



FÖRSIKTIGHET anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindrig eller måttlig personskada.



VARNING anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.



OBSERVERA anger en potentiell situation som, om den inte undviks, kan leda till egendomsskada eller ett oönskat slutresultat eller tillstånd.



KOMMENTAR anger information som är avsedd att förtydliga eller förenkla ett förfarande.

2.2 Lättantändligt köldmedium

Gebwell G-Eco-värmepumpar innehåller köldmediet R290, som är klassificerat som ett lättantändligt ämne av klass A3.

De särskilda säkerhetsanvisningarna för lättantändliga ämnen måste följas vid installation, drift och underhåll, för att förhindra antändningsrisk och läckage av köldmedium. Tack vare produktens säkerhetsmekanismer är dock risken för läckage mycket begränsad. Detta förutsätter att utrustningen installeras och används enligt anvisningarna. Gebwell G-Eco värmepumpen utgör i sig ingen rums-klassificering för användningsutrymmet. Observera att tryckprov och spolningar får utföras endast med kväve.

På grund av den låga antändningspunkten är det särskilt viktigt att kartlägga och eliminera potentiella antändningskällor innan underhålls- och installationsarbetet påbörjas. Antändningskällor kan vara öppen eld, het yta eller mekaniska gnistor, samt exempelvis statisk elektricitet som orsakas av klädseln. Kontrollera och kartlägg antändningskällor noggrant innan arbetet påbörjas.

3 Leverans och hantering



Mottagaren ska kontrollera försändelsen med avseende på eventuella skador innan försändelsen lossas. Skador ska antecknas på fraktsedeln och anmälas både till transportföretaget och till Gebwell Ab. Eventuella skador som upptäcks efter att förpackningen har öppnats samt dolda defekter orsakade av transporten måste rapporteras till leverantören utan dröjsmål, dock senast inom 10 dagar.

3.1 Leveransinnehåll

- Gebwell GebEF- frånluftsfläkt
- Installationsmanual
- Styrning för frånluftsfläkt (frekvensomriktare)
- Vägg- eller takmonteringsfäste
- Fästskruvar

3.2 Transport och förvaring

Fläkten är på fabriken förpackad för att tåla normal hantering under transport. Undvik att utsätta den för stötar och kraftiga vibrationer.

Förvara produkten i sin leveransförpackning på en torr och varm plats före installationen. Om enheten lagras kallt och fuktigt kan dess elektriska komponenter bli fuktiga, vilket kan orsaka funktionsproblem.

3.3 Återvinning

Returnera den trasiga produkten till en mottagningspunkt för elektronikavfall (SER-avfall) Mer information om mottagningspunkter finns på www.elker.fi. För värmepumpar och förpackningsmaterial som levererats till Finland har de föreskrivna återvinningsavgifterna betalats. Du kan kontrollera närmaste insamlingspunkt för förpackningsmaterial på <https://rinkiin.fi/>.



3.4 Borttagning av förpackningen

1. Ta bort skyddsfilmerna försiktigt utan att repa produkten.
2. Kontrollera att produkten är korrekt och att den innehåller rätt tillbehör.
3. Återvinn förpackningsmaterialen.



4 Planeringsanvisning



En säker utblåsningsriktning måste alltid planeras från fall till fall!

Planera frånluftskanalens dragning utomhus samt utblåsningens riktning innan installationen. Frånluftsfläkten ska installeras inomhus så nära utblåsningsöppningen som möjligt. Om fläkten inte kan placeras nära utblåsningsöppningen måste frånluftskanalen vara lufttät på fläktens trycksida om den är placerad i ett rum.

Säkerställ att följande **inte** finns i närheten av utblåsningsöppningen:

- nödutgångar
- utrymningsvägar
- antändningskällor
- friskluftsintag




Bild 4.1 Exempel på installation av frånluftsfläkt och kanalsystem


4.1 Prestandadiagram

Frånluftskanalen ska dimensioneras projektspecifikt så att det apparatspecifika $Q_{\min}$ -flödet säkerställs när frånluftsfläktens SÄKERHETS-funktion aktiveras. Att $Q_{\min}$ -luftflödet uppnås ska verifieras genom mätning i samband med idrifttagningen.

I frånluftskanalen som utgår från enheten ska en mät-/justeringsspjäll med mätuttag installeras, genom vilket luftflödesmätningen kan utföras.

Luftmängden justeras med värmepumpens korrigeringspjäll, inte med det justeringsspjäll som är installerat i kanalen. Se närmare anvisningar i installationsmanualen för den aktuella värmepumpen.

Efter mätningarna öppnas mät-/justeringsspjället till helt öppet läge så att flödesarean genom kanalen inte begränsas.



Kuva 4.2 Prestandadiagram för frånluftsfläktar

Minsta tillåtna luftflöde

G-Eco Core 30 $Q_{\min} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$

G-Eco Core 40 $Q_{\min} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$

G-Eco Core 60 $Q_{\min} = 91 \text{ m}^3/\text{h}$


G-Eco Core 80 $Q_{\min} = 114 \text{ m}^3/\text{h}$

G-Eco Pro 120 HT $Q_{\min} = 164 \text{ m}^3/\text{h}$

Luftflödejustering:

- Lossa skruv C
- Skruva ur skruv B
- Justera luftflödet till rätt värde genom att flytta spjället A mellan position 1...5 (G-Eco Pro 3...5)

Lås fast spjället i önskad position genom att skruva i B och C



5 Installation av frånluftsfläkt

Att beakta vid installation och underhåll



Installera enheten enligt denna installationsanvisning, stadigt på en bärande monteringsyta, så att enheten inte kan falla ned och orsaka egendoms- eller personskador.



Bryt enhetens huvudström före alla underhållsåtgärder.



Vid underhåll ska endast gnistfria verktyg och kläder användas samt en läckagedetektor som är avsedd för köldmediet R290.



Spola aldrig enheten med vatten.



Rör inte vid knapparna med våta händer.



Använd originaltillbehör och originalkomponenter vid installationen.

5.1 Installationsmått





Bild 5.1 GebEF1 installationsmått



5.2 Montering av frånluftsfläkten

Fäst frånluftsfläkten stadigt på väggen eller i taket. Använd de skruvar och ankare som medföljer leveransen.

Frånluftsfläkten ska installeras så att service och underhåll kan utföras på ett säkert sätt.

Fläktens utblåsningsriktning kan vridas till önskat läge.




Bild 5.4 – Fästpunkter för frånluftsfläkt




Bild 5.5 – Vägghmontering




Bild 5.6 Vägghmontering

5.3 Vridning av enhetens position

Frånluftsfläkten kan vridas i olika lägen för att underlätta installationen. Motorn kan vridas i monteringsplåten till horisontellt eller vertikalt läge, och även utblåsningsriktningen kan roteras till önskat läge. När du ändrar riktningen ska skruvarna fästas noggrant tillbaka på sina platser. Tillåtna monteringslägen enligt Bild 5.8 och Bild 5.9. Motorn får under inga omständigheter monteras nedåt!




Bild 5.7 – Alternativa monteringslägen för fläkten




Bild 5.8 – Motor i horisontellt läge för GebEF1, GebEF2, GebEF3 och GebEF4






Bild 5.9 – Motor i vertikalt läge för GebEF1 och GebEF2



6 Elanslutningar



Det förekommer livsfarlig spänning i värmepumpens elektriska komponenter.



Stäng av maskinen med huvudbrytaren innan du öppnar styrcentralens eller kompressormodulens skyddsplåt.



Avlägsna alla antändningskällor från utrymmet innan arbete påbörjas.



Använd enbart gnistfria verktyg och antistatiska kläder när du utför arbeten.



Elinstallation ska utföras av en behörig elektriker och systemet ska anslutas som en separat grupp.



Elinstallation ska utföras av en behörig elektriker och systemet ska anslutas som en separat grupp.



Använd endast säkringar med rätt värde (korrekt utlösningssström) där säkringar ska användas.



Endast en behörig elektriker får utföra anslutningsarbeten.



Produktens garanti omfattar inte fel som är orsakade genom förhållanden som garantigivaren inte råder över, såsom för stora spänningsvariationer, åska, brand eller olycksfall, eller reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som har utförts av andra än auktoriserade återförsäljare.

6.1 Anslutning av strömförsörjningen



Frånluftsfläktens strömförsörjning ska ordnas från byggnadens gruppcentral för att säkerställa att anläggningens säkerhetskrets fungerar enligt konstruktionen.

1. Ta bort kopplingsboxens lock.
2. För in strömkabeln genom kabelgenomföringen till kopplingsboxen.
3. Säkerställ dragavlastningen genom att dra åt kabelgenomföringen.
4. Anslut strömkabeln till strömförsörjningsplintarna.

Strömförsörjningen till frånluftsfläkten kommer från fastighetens gruppcentral och styrning/reglering från värmepumpen.

Anslut styrningen till värmepumpens kopplingsbox enligt kopplingsanvisningen.

Fläktens styrning är omvänd, vilket innebär att fläkten går på full effekt om styrsignalen saknas.

Jorda hela kanalsystemet och frånluftsfläkten enligt anvisningarna.




Bild 6.1 Anslutningsschema för frånluftfläkten




Bild 6.2 Styrdonets inkoppling

7 Start av frånluftsfläkten

Driftsättning är tillåten endast om alla säkerhetsanvisningar har följts och kontrollerna enligt kontrollistan har utförts.

Kontrollera följande punkter under driftsättningen:

- Rörliga delar får inte vidröra höljet
- Löphjulet ska rotera i rätt riktning (pil på höljet).
- Motorn ska gå jämnt utan ovanliga ljud och utan vibrationer. (Kraftiga vibrationer orsakade av obalans, t.ex. på grund av transportskador eller felaktig hantering, kan orsaka skador.)
- Alla strömförande komponenter ska vara jordade.
- Fläkten får inte styras med on/off-reglering utan med styrsignal 0...10 V.
- Motorerna är avsedda för kontinuerlig drift.

7.1 Testning av frånluftsfläktens funktion

Frånluftsfläktens funktion ska testas innan värmepumpen startas.

1. Slå på strömmen till frånluftsfläkten från fastighetens elcentral.
2. Frånluftsfläkten startar med 100 % hastighet om styrsignalen saknas (omvänd styrning).

3. Starta värmepumpens regulator.
4. Testa regulatorns styrning via värmepumpens användargränssnitt på olika hastigheter:
 - SERVICE-MENY -> FUNKTIONTEST -> FRÅNLUFTSFLÄKT
5. Ställ in hastigheten på 50 % → lyssna/kontrollera att fläkten fungerar korrekt.
6. Ställ in hastigheten på 80 % → lyssna/kontrollera att fläkten fungerar korrekt.
7. Ställ slutligen fläkten i AUTO-läge.”**

8 Tekniska data

	GEBEF1	GEBEF2	GEBEF3	GEBEF4
Märk spänning	230V 1N~50Hz			
Effekt / Ström	120 W / 1,1 A	180 W / 0,96 A	250 W / 1,1 A	370 W / 1,6 A
Rekommenderad Avsäkring	1x10A			
Säkringar	C10G10 / B10			
IP klass	IP 24			
Max hastighet (varvtal)	2848	2850	2840	2840
Ljudnivå [dB(A)]	36-59	40-64	45-67	50-71
Vikt [kg]	16,5	21,5	23	25
Arbetsområde fläkt [rpm]	570-2848	570-2850	568-2840	568-2840

Gebwell Ab

FO-nummer: FI2008956-7

Patruunapolku 5, FI-79100 Leppävirta, FINLAND

Tel. +358 20 1230 800 | info@gebwell.fi | www.gebwell.se

